

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67

E-Mail: gai_fguz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (заместитель).

Заместитель руководителя ИЛЦ

М.С.Пузакова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10235п.1.2Б

Дата оформления: 03.12.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): 30.10.2018 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 30.10.2018 12 ч. 30 мин.

Цель отбора:

*Производственный контроль
договор*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП ЖКХ администрация Белогорского с/с, Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Школьная, 1

Код образца (пробы): 30.10.18.10235 п.1 Б, 30.10.18.10235п.2Б

Объем образца: 3,5 л.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 C*

Дополнительные сведения: *Производственный контроль*

Ответственный за составление протокола: *[подпись]* Инженер Родионова Н.А.

подпись

Код образца (пробы): 30.10.18.10235 п.1 Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 30.10.2018 13 ч. 50 мин.					
Дата окончания исследования: 30.10.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0.5	не более 2.6 (3.5)	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 30.10.18.10235 п.2Б-

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 30.10.2018 12 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 31.10.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4.5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:

Васюк заведующий отделом лабораторных исследований
врач-бактериолог Анохина И.С.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-08-2018

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10236п.1.2Б

Дата оформления: 03.12.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): 30.10.2018 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 30.10.2018 12 ч. 30 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль
договор

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУПЖКХ администрация Белогорского с/с, Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область Беляевский район п. Белогорски ул. Школьная, 1

Код образца (пробы): 30.10.18.10236 п.1 Б, 30.10.18.10236п.2Б

Объем образца: 3,5 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Ответственный за составление протокола: Инженер Родионова Н.А.

подпись

Код образца (пробы): 30.10.18.10236 п.1 Б					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 30.10.2018 12 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 30.10.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 30.10.18.10236п.2Б-					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 30.10.2018 12 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 31.10.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Вино* заведующий отделом лабораторных исследований
врач-бактериолог Анохина И.С.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-08-2018

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67

E-Mail: gai_fguz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10237п.1.2Б

Дата оформления: 03.12.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): 30.10.2018 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 30.10.2018 12 ч. 30 мин.

(пробы):

Цель отбора: *Производственный контроль
договор*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУПЖКХ администрация Белогорский с/с, п. Белогорул. Луговая, 1/1, Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Школьная, 1

Код образца (пробы): 30.10.18.10237 п.1 Б, 30.10.18.10237п.2Б

Объем образца: 3,5 л.

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 С*

Дополнительные сведения: *Производственный контроль*

Ответственный за составление протокола: *[подпись]* Инженер Родионова Н.А.

подпись

Код образца (пробы): 30.10.18.10237 п.1 Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 30.10.2018 12 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 30.10.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 30.10.18.10237п.2Б-

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 30.10.2018 12 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 31.10.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4,5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:

заведующий отделом лабораторных исследований
врач-бактериолог Анохина И.С.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-08-2018

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****