

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,  
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"  
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,  
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001  
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;  
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru  
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;  
E-Mail: gai\_fguz@mail.ru  
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ,  
технический директор  
И.С. Анохина



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 2499п.1,2Б**

Дата оформления: 08.04.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая, разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах" г. Гай ул. Молодежная, 4В

Дата и время отбора образца (пробы): 21.03.2019 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца 21.03.2019 12 ч. 30 мин.

Цель отбора: Договор № 65 от 19.04.2019

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

МУПЖКХ администрации Белогорского с/с, Оренбургская область, Беляевский район, п.Белогорский ул.Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, п.Белогорский, ул.Центральная, 15/1

Код образца (пробы): 21.03.2019.2499п.1Б, 21.03.19.2499п.2Б

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 °С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Ответственный за составление протокола: фельдшер-лаборант Гринева М.В.

подпись


Код образца (пробы): 21.03.2019.2499п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.03.2019 12 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 22.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 21.03.19.2499п.2Б

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.03.2019 12 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 22.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0,5	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:


фельдшер-лаборант Кирина Е.А.  
химик -эксперт Татаркова О.В.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-08-2018

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,  
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"  
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,  
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001  
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;  
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru  
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;  
E-Mail: gai\_fguz@mail.ru  
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ,  
технический директор

И.С. Анохина  
МП

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2500п.1,2Б

Дата оформления: 08.04.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая ,разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах" г. Гай ул. Молодежная, 4В

Дата и время отбора образца (пробы): 21.03.2019 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.03.2019 12 ч. 30 мин.

(пробы):

Цель отбора: Договор № 65 от 19.04.2018

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП ЖКХ администраций Белогорского с/с, Оренбургская область, Беляевский район, п.Белогорский ул.Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, с.Алабайтал, ул.Молодежная, 9

Код образца (пробы): 21.03.19.2500п.1Б, 21.03.19.2500п.2Б

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Ответственный за составление протокола: фельдшер-лаборант Гринева М.В.

подпись

Код образца (пробы): 21.03.19.2500п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.03.2019 12 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 22.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 21.03.19.2500п.2Б

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.03.2019 12 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 22.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:


фельдшер-лаборант Кирина Е.А.  
химик -эксперт Татаркова О.В.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\* \* длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-08-2018

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,  
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"  
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.  
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,  
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001  
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;  
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru  
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;  
E-Mail: gai\_fguz@mail.ru  
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ,  
технический директор  
И.С. Анохина

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2501п.1,2Б

Дата оформления: 08.04.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая ,разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"г. Гай ул. Молодежная, 4В

Дата и время отбора образца (пробы): 21.03.2019 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.03.2019 12 ч. 30 мин.

(пробы):

Цель отбора: Договор №65 от 19.04.2018

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

МУП ЖКХ администраций Белогорского с/с, Оренбургская область, Беляевский район, п.Белогорский ул.Школьная,1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, с.Гирьял,ул.Придорожная,5

Код образца (пробы): 21.03.19.2501п.1Б, 21.03.19.2501п.2Б

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 ° C

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Ответственный за составление протокола:  фельдшер-лаборант Гринева М.В.

подпись

Код образца (пробы): 21.03.19.2501п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.03.2019 12 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 22.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 21.03.19.2501п.2Б

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 21.03.2019 12 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 22.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1,5	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	0	отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:


фельдшер-лаборант Кирина Е.А.  
химик -эксперт Татаркова О.В.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* \* длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-08-2018

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*