

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
технический директор

И.С. Анохина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1097п.1,2Б

Дата оформления: 22.02.2019

наименование образца (пробы):

вода питьевая, разводящая сеть

образцы (пробы) направлены:

филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

дата и время отбора образца (пробы): 20.02.2019 11 ч. 00 мин.

дата и время доставки образца 20.02.2019 14 ч. 30 мин.

пробы):

договор отбора: договор №65КБ от 19.04.2018

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

были отобраны образцы (пробы):

УП ЖКХ администрация Белогорского с/с, Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Кольная, 1

объект, где производился отбор образца (пробы):

двор, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Солнечная 2/2

дата отбора образца (пробы): 20.02.19.1097п.1Б, 20.02.19.1097п.2Б

объем образца: 0,5, 1, 5л

форма, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ

стандарты на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14

условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 °C

дополнительные сведения: Производственный контроль

номер отбора: №191

договор на отбор: Договор №65 Кб от 19.04.2018

ответственный за составление протокола:

подпись

фельдшер-лаборант Гринева М.В.

Код образца (пробы): 20.02.19.1097п.1Б

Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 20.02.2019 14 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 21.02.2019				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 20.02.19.1097п.2Б

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 20.02.2019 14 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 21.02.2019				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:


фельдшер-лаборант Кирина Е.А.
химик-эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-09-2019

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитаций аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;

E-Mail: gai_fguz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
технический директор

И.С. Анохина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1098п.1,2Б

Дата оформления: 22.02.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая, разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): 20.02.2019 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.02.2019 14 ч. 30 мин.

(пробы):

Цель отбора: договор №65КБ от 19.04.2018

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП ЖКХ администрация Белогорского с/с Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, с. Алабайтал ул. Молодежная, 14/1

Код образца (пробы): 20.02.19.1098п.1Б, 20.02.19.1098п.2Б

Объем образца: 0,5, 1, 5л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5° С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Ответственный за составление протокола:  фельдшер-лаборант Гринева М.В.

подпись

Код образца (пробы): 20.02.19.1098п.1Б

Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 20.02.2019 14 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 21.02.2019				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 20.02.19.1098п.2Б

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 20.02.2019 14 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 21.02.2019				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2,5	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:


фельдшер-лаборант Кирина Е.А.
химик-эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-09-2019

*****Конец протокола*****

ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67;
E-Mail: gai_fguz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
технический директор

И.С. Анохина



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1099п.1,2Б

Дата оформления: 22.02.2019

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая, разводящая сеть

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): 20.02.2019 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.02.2019 14 ч. 30 мин.

Цель отбора: договор № 65 КБ от 19.04.2018

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП ЖКХ администрация Белогорского с/с Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, с. Гирьял ул. Победы, 25

Код образца (пробы): 20.02.19.1099п.1Б, 20.02.19.1099п.2Б

Объем образца: 0,5, 1, 5л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, ПЭТ

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t +5 °С

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Акт отбора: №191

Ответственный за составление протокола:

подпись

фельдшер-лаборант Гринева М.В.

Код образца (пробы): 20.02.19.1099п.1Б

Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 20.02.2019 14 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 21.02.2019				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,5	ЕМФ	**ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 20.02.19.1099п.2Б

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 20.02.2019 14 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 21.02.2019				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0,5	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:


фельдшер-лаборант Кирина Е.А.
химик-эксперт Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

* * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-09-2019

*****Конец протокола*****